

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

BETEGNELSE:

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure

GODKENDELSESINDEHAVER:

Rockpanel A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Telefon 46 56 22 11
Telefax 46 56 22 87
Internet: www.rockpanel.com

MÆRKNING:

Pladerne skal leveres i emballage, som er mærket henholdsvis Rockpanel Colours og Rockpanel Structure

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2006-05-16
- udløbsdato 2009-04-01

BESKRIVELSE:

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure består af stenuldplader med en overfladebehandling.

Pladerne er pressede, plane stenuldplader med en fenolformaldehydbaseret binder. Pladerne fremstilles med en densitet på $1000 \text{ kg/m}^3 - 1050 \text{ kg/m}^3$, i tykkelser på 6 mm og 8 mm og normalt i formatet 1200 mm x 3050 mm.

Rockpanel Colours plader er på den ene side forsynet med et $120 \text{ g/m}^2 - 150 \text{ g/m}^2$ lag vandig acrylplastmaling.

Rockpanel Structure plader er på den ene side forsynet med et $120 \text{ g/m}^2 - 140 \text{ g/m}^2$ lag vandig acrylplastmaling.

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure opfylder klassifikationskravene i DS 1065-1 til klasse A materialer.

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure i mindstetykkelsen tykkelsen 8 mm opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Rockpanel Colours og Rockpanel Structure i tykkelsen 8 mm og derover godkendes anvendt som indvendig væg- og loftbeklædning og som udvendig vægbeklædning på steder, hvor overflader ifølge byggelovgivningen skal udføres mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Af hensyn til tætheden i brandteknisk henseende skal alle pladekanter være understøttede.
- 2 Ved opsætningen skal anvisningerne fra Rockpanel A/S nøje følges.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun